



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

Белгородская область, Белгородский район,
с.Веселая Лопань, ул.Гагарина, 2
(место составления акта)

"07" июля 2016 г.
(дата составления акта)
15 час.00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ Б7/208-2962

По адресу/адресам: 308515, Белгородская область, Белгородский район, с.Веселая Лопань,
ул.Гагарина, 2
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № Б7/208-2962 от 06.06.2016 г. заместителя руководителя Верхне-Донского Управления Ростехнадзора Колодезного В. А. была проведена плановая выездная проверка в отношении: Областного государственного бюджетного учреждения – «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», (сокращенное наименование ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»)

(плановая/внеплановая, документарная/выездная, наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

04 июля 2016 года с 8-00 до 17-00 продолжительностью 9 часов
05 июля 2016 года с 8-00 до 17-00 продолжительностью 9 часов
06 июля 2016 года с 9-00 до 17-00 продолжительностью 8 часов
07 июля 2016 года с 9-00 до 15-00 продолжительностью 6 часов

Дата и время проведения проверки:


"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __
"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 дня/ 32 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Верхне -Донским Управлением Ростехнадзора
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Директор ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Долгих Ирина Евгеньевна  16.06.2016 г.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Чернышева Оксана Викторовна государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Долгих Ирина Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятия по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

1. ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» обладает правами юридического лица, внесены в Единый государственный реестр юридических лиц. ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» осуществляет свою деятельность на основании Устава. На балансе ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» находится здание по адресу: Белгородская область, Белгородский район, с.Веселая Лопань, ул.Гагарина, 2 закрепленное за ним на праве оперативного управления.
2. ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» эксплуатирует тепловые энергоустановки, электрощитовую, водомерный узел расположенные по адресу Белгородская область, Белгородский район, с.Веселая Лопань, ул.Гагарина, 2. В период проведения проверки с 04.07.2016 г. по 07.07.2016 г. документов, подтверждающих консервацию, ликвидацию, прекращение осуществления эксплуатации энергоустановок не поступало, энергоустановки действующие.
3. Эксплуатационная документация ведется.
4. Энергетическое обследование ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» по адресу: Белгородская область, Белгородский район, с.Веселая Лопань, ул.Гагарина, 2 проведено в ноябре 2012 года НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов» ООО «Центр сервисных Технологий», энергетический паспорт рег.№ ГЭ-0116/БДЖ/0091-2011/031/0005.
5. Программа по повышению энергоэффективности и энергосбережению составлена, мероприятия проводятся.
6. Приборы учета энергоресурсов установлены, своевременно поверены.

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений нормативных документов):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п.п.	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1.			


- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов) : нет



- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний) : нет

- нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Государственный инспектор отдела
государственного энергетического надзора и
надзора за ГЭС по Белгородской области
Верхне-Донского управления Ростехнадзора


О.В.Чернышева
(подпись проверяющего)

 
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

В ходе проведения проверки для проведения фотографирования было использовано техническое устройство не применялось

(наименование и модель технического устройства)

Фотофиксация была проведена по адресу: _____

в период с _____ г. по _____ г. в помещении / энергоустановке _____
(наименование помещения/энергоустановки)

Заявления, ходатайства лиц, уполномоченных присутствовать при фотофиксации или законного представителя юридического лица поступали/не поступали
(отметить нужное)


Ф.и.о., должность, подпись законного представителя юридического лица или представителя по доверенности, дата

Ф.и.о., наименование должности, подпись лица, выполнившего фотофиксацию

Прилагаемые к акту документы:

Чернышева О.В.
(ФИО)

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области Верхне-Донского управления Ростехнадзора

 О.В. Чернышева
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Долгих Ирина Евгеньевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 07" июля 2016 г.



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), водившего проверку)